

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 0895148439, Faks: 089 514 85 62, krzysztof.zdziazstek@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Utworzenie Centrum Wielu Kultur II”

Barczewo, dnia 17 grudnia 2018 r.

BIOS.271.43.2018

Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA NR 4 DO TREŚCI SIWZ/MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie Centrum Wielu Kultur II”.

Pytanie 1:

Dźwig osobowy do transportu osób niepełnosprawnych. Prosimy o podanie parametrów technicznych niezbędnych do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma – Dane techniczne dźwigu osobowego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji treść siwz zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący: do dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ dodany zostaje załącznik – Dane techniczne dźwigu osobowego.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Krzysztof Zdziazstek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa, Inwestycji
i Ochrony Środowiska

Załącznik:

1-Dane techniczne dźwigu osobowego

EASYLIFE

Dane techniczne

Udźwig: 180, kg

Ilość osób: 2

Prędkość: 0,2 m/s

Ilość przystanków: 2

Wysokość podnoszenia: zgodnie z projektem

Minimalne podszybie: 200 mm

Minimalne nadszybie: 2600 mm

Sterowanie: przyciskowe przestawne lub zbiorcze w dół

Napęd: hydrauliczny, pośredni 2 : 1

Zasilanie: 3 x 400 V, (1 x 230 V), 50 Hz

Kabina: ściany ze stali plastykowanej; podłoga z wykładziny antypoślizgowej; sufit z oświetleniem halogenowym, drzwi automatyczne teleskopowe o wykończeniu takim jak ściany

Drzwi przystankowe: automatyczne teleskopowe o wykończeniu ze stali lakierowanej (RAL 7038), plastykowanej

Kaseta dyspozycji (w kabinie): panel z przyciskami i piętrowskazywaczem umieszczony poziomo

Kaseta wezwań (na przystankach): ze stali nierdzewnej, z przyciskiem wezwań i sygnalizacją zajętości

Przepisy, normy: Dyrektywa Dźwigowa 95/16EC, Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EC, prEN81.21