



Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 0895148439, Faks: 089 514 85 62, krzysztof.zdzisarstek@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Utworzenie Centrum Wielu Kultur II”

Barczewo, dnia 17 grudnia 2018 r.

BIOŚ.271.43.2018

Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA NR 7 DO TREŚCI SIWZ/MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie Centrum Wielu Kultur II”.

Pytanie 1:

W związku z przygotowaniem oferty proszę o udzielenie wyjaśnień:

- proszę o zamieszczenia zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
- proszę o zamieszczenie szczegółowego wykazu wyposażenia wraz z opisem

Odpowiedź 1:

Zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma.

Wyposażenie – nie dotyczy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje modyfikacji treści siwz zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący: do dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ dodane zostają załączniki: U1 stolarka okienna zewnętrzna, U2 stolarka drzwiowa zewnętrzna, U3 stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.



Załączniki:

- 1 - U1 stolarka okienna zewnętrzna.
- 2 - U2 stolarka drzwiowa zewnętrzna.
- 3 - U3 stolarka drzwiowa wewnętrzna.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Krzysztof Zdzisarstek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa, Inwestycji
i Ochrony Środowiska

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ



Symbol		O1L	O1P
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży	So [mm]	1100	1100
	Ho [mm]	1800	1800
Ilość sztuk	Przyziemie	1	1
UWAGI		Okno alu zintegrowane z systemem oddymiania . Wartość współczynnika przenikania ciepła U_k okna nie większy niż $U_k(max)=1,1[W/m^2K]$.	Okno alu zintegrowane z systemem oddymiania . Wartość współczynnika przenikania ciepła U_k okna nie większy niż $U_k(max)=1,1[W/m^2K]$.
KOLOR BIAŁY 9010. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE			

UWAGA:

– jako projektowane okno w pomieszczeniu 0.2 na parterze wykorzystać okno pochodzące z demontażu z przedmiotowego budynku
–OKNO O2 150x200 fix, akustyczne (specyfikację ustalić z użytkownikiem)

JUCON DARIUSZ KUBICKI			
obiekt: Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku użyteczności publicznej z utworzeniem Centrum Wielu Kultur		branża: arch.	
adres inwestycji: Barczewo, ul. Słowackiego 5 działka nr 75/14		data: 11.18r.	
projektował: mgr inż.arch. Dariusz Kubicki 16/WMOKK/2014	podpis:	skala: 1:100	
projektował: mgr inż.arch. Piotr Ostoja--Lniski 250/94/OL	podpis:		
opracował: inż.arch.Magdalena Kubicka	podpis:	nr rys: U1	
tytuł rysunku: STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA			

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNEŹRZNEJ

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNEŹRZNEJ					
Symbol		D6		D9	
Schemat					
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sw [mm]	1000		100+50	
	Hw [mm]	2050		2050	
Sposób otwierania		Prawe	Lewe	Prawe	Lewe
Ilość sztuk	Parter	-	5	-	1
	RAZEM	5		1	
UWAGI		Drzwi metalowe pełne. Kolor 7024 $U=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ WYPOSAŻENIE: -samozamykacz -uszczelnienie gumowe na całym obwodzie -próg izolowany termicznie -klasa antywłamaniowa RC3 wg.PN-EN 1627:2011 - bolce przeciwwyważeniowe -zamek patentowy, szyld, klamka		Drzwi metalowe pełne. Kolor 7024 $U=1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ WYPOSAŻENIE: -samozamykacz -uszczelnienie gumowe na całym obwodzie -próg izolowany termicznie -klasa antywłamaniowa RC3 wg.PN-EN 1627:2011 - bolce przeciwwyważeniowe -zamek patentowy, szyld, klamka - oba skrzydła otwierane	
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE					

JUCON DARIUSZ KUBICKI			
obiekt: Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku użyteczności publicznej z utworzeniem Centrum Wielu Kultur		branża: arch.	
adres inwestycji: Barczewo, ul. Słowackiego 5 działka nr 75/14		data: 11.18r.	
projektował: mgr inż.arch. Dariusz Kubicki 16/WMOKK/2014		podpis:	skala: 1:100
projektował: mgr inż.arch. Piotr Ostoja-Lński 250/94/OL		podpis:	
opracował: inż.arch.Magdalena Kubicka		podpis:	nr rys: U2
tytuł rysunku: STOLARKA DRZWIOWA ZEWNEŹRZNA			

