

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”

Barczewo, dnia 31 maja 2019 r.

BI.271.9.2019

**Strona internetowa Zamawiającego
Wszyscy zainteresowani Wykonawcy**

WYJAŚNIENIA NR 9 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”.

Pytanie 1:

Nie udzielono wyjaśnień, jakie parametry powinna posiadać oprawa na potrzeby wymiany. Proszę o podanie mocy oprawy, ilości strumienia światła oprawy oraz barwy światła.

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje: moc oprawy – 60W, ilość strumienia światła – 7000 Lm, oraz barwa światła – 5000 K.

Pytanie 2:

W zakresie latarni oświetleniowej nie podano, czy latarnia ma posiadać sterownik regulujący pracę ładowania akumulatora oraz jednocześnie sterujący pracą oprawy. Nie udzielono odpowiedzi, czy oprawa może posiadać więcej niż jedną diodę oraz nie podano ilości strumienia oprawy i barwy światła.

Odpowiedź 2:

Latarnia oświetleniowa ma posiadać sterownik regulujący pracę ładowania akumulatora oraz jednocześnie sterujący pracą oprawy.

Oprawa może posiadać więcej niż jedną diodę, ilość strumienia oprawy – większa lub równa 1600 Lm, barwa światła – 4000-4500 K.

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobert-Ćwiek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Budownictwa i Inwestycji