

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 895148439, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Utworzenie Centrum Wielu Kultur”

Barczewo, dnia 3 czerwca 2019 r.

BI.271.8.2019

Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA NR 3 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Utworzenie Centrum Wielu Kultur”**.

Pytanie 1:

Zwracam się z zapytaniem o podanie parametrów technicznych wyposażenia, o którym mowa w poz. 88-93 przedmiaru oraz jednostek klimatycznych, o których mowa w poz. 193 przedmiaru, wraz z określeniem ich lokalizacji.

Odpowiedź 1:

Wyposażenie, o którym mowa w poz. 88-93 przedmiaru, nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Projekt zakłada montaż 3 jednostek klimatycznych: jedną w pomieszczeniu technicznym 0.3 oraz dwie w pomieszczeniu 0.2 - sala konferencyjna. Moc chłodnicza 4,5 kW. W pomieszczeniu 0.3 jednostka wewnętrzna naścienna, w pomieszczeniu 0.2 jednostki kasetonowe. Jednostki zewnętrzne lokalizować na pełnej ścianie od strony zachodniej. Dopuszcza się dla pomieszczenia 0.2 montaż jednostki zewnętrznej typu multisplit.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobert-Ćwiek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Budownictwa i Inwestycji