

Barczewo, dnia 23 września 2019 r.

BI.271.18.2019

**Strona internetowa Zamawiającego
Wszyscy zainteresowani Wykonawcy**

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa ul. Lipowej w Barczewie**”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy Lipowej na czas prowadzenia robót?.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza częściowe zamknięcie ul. Lipowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza recykling materiału z rozbiórki w obrębie prowadzonych robót? Jeśli nie, to czy materiał z rozbiórki należy odwieźć na miejsce recyklingu, a później dowieźć z powrotem na miejsce wbudowania?

Odpowiedź 2:

Tak, w odległości ok. 250 mb od miejsca prowadzonych robót.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza pozyskanie większej frakcji kruszywa z recyklingu (tj. 0-63mm)? Uzyskanie frakcji 0-31,5mm jest kłopotliwe, a z technicznego punktu widzenia spokojnie można wbudować na dolną warstwę kruszywo betonowe 0-63mm. Związane to jest z tym, że i tak będzie ono doziarnione mieszanką 0-31,5mm, o gr. 15 cm.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza pozyskanie większej frakcji kruszywa z recyklingu, pod warunkiem doziarnienia mieszanką 0-31,50mm.

Pytanie 4:

Czy do doziarnienia przebudowy należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm C50/30?

Odpowiedź 4:

Tak

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza przy realizacji następujące rozwiązanie techniczne:

- materiał z rozbiórki zostaje odwieziony do recyklingu, a przyjeżdża materiał gotowy (kruszywo betonowe) wcześniej pozyskany? Rozwiązanie to wyeliminowałoby uciążliwości związane z recyklingiem na miejscu.

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA
Iwona Nobert-Ćwiek
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Budownictwa i Inwestycji