

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 895148439, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo”

Barczewo, dnia 21 października 2019 r.

Znak sprawy: BI.271.21.2019

BIP/Tablica ogłoszeń

WYJAŚNIENIA NR 3 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo**”

Pytanie nr 1

Proszę o informację z jakiego materiału powinna być wykonana obudowa grzejników?

Opis:

„Nową zabudowę grzejników, zespoloną z parapetem wewnętrznym należy zamontować po wykonaniu robót naprawczych tynku i malowania pomieszczeń”.

Proszę o rysunek poglądowy obudowy grzejników, czy ma być to tylko parapet + deska czołowa?

Odpowiedź nr 1

Parapety i obudowy grzejnikowe mają być wykonane z drewna pełnego dębowego, pokryte lakierem bezbarwnym. Szczegół parapetu i obudowy grzejników przedstawia rysunek z projektu wykonawczego nr 4.1 – „Obudowa grzejników”, stanowiący załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nopert-Ćwiek
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Budownictwa i Inwestycji