



Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 895148439, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo”

Barczewo, dnia 2 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: BI.271.27.2019

Bip / Tablica Ogłoszeń

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo**“

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie odnośnie współczynnika W/m^2K stolarki. W opisie jest wartość 0,7, natomiast w zestawieniu stolarki i w specyfikacji 0,9. Jaki współczynnik przyjmować?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że stolarka okienna musi posiadać współczynnik przenikania ciepła (U) nie większy niż 0,9 $W/(m^2K)$.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobeł-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji