

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 895148439, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl
„Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo”

Barczewo, dnia 12 marca 2020 r.

Znak sprawy: BI.271.3.2020

Bip / Tablica Ogłoszeń

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza – Gmina Barczewo**”

Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie informacji w sprawie stolarki drzwiowej wymaganej w zamówieniu. Czy rzeczywiście jest wymagany współczynnik 0,9 W/(m²K).

Żaden producent stolarki drewnianej nie oferuje wykonania drzwi o współczynniku 0,9 W/(m²K).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej o współczynniku przenikania ciepła (U) nie większym niż 1,3 W/(m²K).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji