

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Telefon: 89 514 84 39, edyta.olszewska@barczewo.pl, www.barczewo.bip.net.pl

„Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie”

Barczewo, dnia 25 marca 2020 r.

Znak sprawy: BI.271.4.2020

BIP/Tablica ogłoszeń

WYJAŚNIENIA NR 5 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I – infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne – Zadanie nr I – Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie**”

Pytanie nr 1

Ubiegając się o ww. zamówienie, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SWIZ:

Dotyczy: przyłącza wodociągowego – prosimy o wyjaśnienie następującej rozbieżności w projekcie wykonawczym, a przedmiarze.

W przedmiarze jest 60 mb przyłącza PE fi 90 mm i 10 mb z rur fi 63 mm, a na profilu przyłączy i planie sytuacyjnym 01 S tylko przyłączy fi 63 mm długości 8 mb. Jaka wartość i jakie średnice rurociągów, jakie ilości są właściwe do wykonania?

Odpowiedź nr 1

Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym – przyłączy fi 63 mm, długości 8 mb.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

z up. BURMISTRZA BARCZEWA

Iwona Nobert-Ćwiek
KIEROWNIK
Wydziału Budownictwa i Inwestycji